



# CLIC Roussillon-St Clair

7 décembre 2010



## 1- Organisation, formation

- Création d'un Service QHSE-RSP (ressources = 4 personnes)
- Formation de 2 personnes à la méthodologie d'analyses de risques

## 2- Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

- Programme annuel d'analyses de risques en prévision de la mise à jour de l'étude de danger prévue en 2011

## 3- Maîtrise des procédés, maîtrise de l'exploitation

- Rédaction des procédures concernant le nouvel atelier de fabrication d'isopropanol

## 4- Gestion des modifications Application maintenue de la procédure PM

## 5- Gestion des situations d'urgence

- Mise à jour du POI / atelier IPA
- 1 Exercices POI et 1 exercice alerte gaz

## 6- Gestion du retour d'expérience

- Amélioration du suivi des AC / AP

## 7- Contrôle du système de gestion de la sécurité, audits et revues de direction

- 1 programme annuel d'audits internes et 1 Revue de Direction annuelle (QHSE)
- 3 inspections DREAL
- 1 audit des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

# Actions 2010

- Révisions des études de sécurité
  - Formation de 2 personnes 15 k€
  - Révision des études 80 k€
  
- Complément d'études bilan de fonctionnement
  - Étude sanitaire benzène 23 k€
  - Comparaison MTD 27 k€
  
- Amélioration du traitement des COV
  - Achat d'un analyseur portable 10 k€
  - Surveillance et optimisation 50k€
  
- Renforcement de la détection incendie
  - Étude et mise en place de 52 détecteurs 370 k€

# Événements 2010

- 29 oct. 2010: Rejet accidentel de phénol 1500kg
  - Redémarrage de l'atelier en période froide
  - Débordement d'un réservoir
  - Collecte du phénol dans le réseau d'égouts
  - Rétention dans les bassins de confinement de l'atelier et du site
  - aucun impact ajouté de l'incident NovaPex à l'effluent général.
- Exercice incendie-POI:
- Exercice Alerte gaz

# Programme de réduction des risques:

- Déplacement des réservoirs :
  - Risque vis-à-vis des sphères NH<sub>3</sub>
  - Projet suspendu en attente du projet Rhodia-Adisseo
- Renforcement de la détection incendie
  - Zones de stockages
  - Tranche 3
- Révision des études de sécurité
  - Préparation de la révision de l'étude des dangers (2011)
  - Révision des scénarios majeurs

# Décisions administratives 2010

- Nouvelle Autorisation d'exploiter arrêté du 23 février 2010
- Mise en demeure de respecter l'arrêter du 23 février 2010
  - Détecteurs zones incendie
  - Résistance inox à l'isopropanol
  - Protection incendie des réservoirs IPE
- Arrêté 17 juin 2010: étude technico-économique sur les réductions de consommation d'eau
- Arrêté du 30 août 2010: Suivi des substances dangereuses

**Nous vous remercions pour votre attention**

