

## ➤ ACTION REALISEE POUR PREVENTION DES RISQUES

- ✓ Remplacement de l'automate par un automate plus récent et comprenant une carte de sécurité  
→ 130 k€
- ✓ Campagne de contrôle complet des fonds de bac acier  
→ 1 bac pour 13 k€ (sans lavage, dégazage, ...)
- ✓ Mise en place d'événements complémentaires sur les bacs en construction – suppression du scénario de surpression lente d'un bac dans une cuvette en feu  
→ 2 événements supplémentaires de 600 et 250 mm en plus des 2 soupapes de 100 mm (bac de diamètre 12 m)

## ➤ **BILAN SGS**

- ✓ **Evaluation des risques d'accidents majeurs**  
**mise à jour de l'évaluation en fonction des nouvelles réglementations**
  
- ✓ **Maitrise d'exploitation**  
**mise en place d'une procédure de contrôle des fonds de réservoirs avec plan pluri-annuel de réalisation**
  
- ✓ **Gestion des situations d'urgence**  
**POI et tests mensuels des installations incendie**
  
- ✓ **Gestion du retour d'expérience**  
**lors des revues de direction, partage des REX de l'ensemble du groupe**
  
- ✓ **Contrôle du SGS**  
**audit interne du site et revue de direction commune à tous les sites**  
**objectifs et indicateurs**

## ➤ **COMPTE RENDU DES INCIDENTS ET ACCIDENTS**

- ✓ **2008 – aucun incident**
- ✓ **2009 – déclenchement d'un BPI**

## ➤ **EXERCICES D'ALERTE**

- ✓ **Essai de la sirène incendie PPI le 1<sup>er</sup> mercredi de chaque mois**

- **PROGRAMME PLURI-ANNUEL DE REDUCTION DES RISQUES**
  - ✓ **Etude Technico-Economique (ETE) en cours, mission en collaboration avec la société BERTIN**
  - ✓ **Plan d'inspection des fonds de bac poursuivi sur 3 ans**

## ➤ DERNIERES DECISIONS INDIVIDUELLES

- ✓ AP du 26/12/2006 autorisant 10 réservoirs supplémentaires
  - ✓ AP du 02/12/2008 autorisant le transfert de déchets route/fer
  - ✓ AP du 05/06/2009 clôturant la mise à jour de l'étude de dangers remise en 2005 avec le dossier de demande d'autorisation et les mises à jour demandées pour établissement du PPRT
- Étude de dangers à refaire pour le 31/08/2011